

Kalisz dnia 05.03.2020r

### INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

dot. w związku z otrzymanym pytaniem przesłanym przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego (Kaliskie TBS Spółka z o.o.) na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”), udzielam następującej odpowiedzi i uszczegóławiam treść SIWZ w poniższym zakresie:

#### Wyjaśnienia do SIWZ

##### Pytanie nr 1


W związku z rozbieżnością pomiędzy przedmiarem robót a projektem (nr. rys S-02), prosimy o doprecyzowanie, czy studnie fi1500 powinny być betonowe czy PVC?

##### Odpowiedź

Studnie Dn1500 oznaczone w projekcie jako Sd5 powinny być betonowe - wykonane zgodnie z rys S-01 oraz opisem technicznym do projektu, dla których zakres robót wykonawczych został określony w Przedmiarze Robót.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Prezes Zarządu



Andrzej Górski